

Objectifs, modalités et programme :

Être capable d'exécuter en sécurité des opérations d'ordre non électrique au voisinage de pièces nues sous tension dans le respect des prescriptions de la publication NFC 18 530

Durée : 1 jour soit 7 heures

Public visé : Personnel non-électricien travaillant à proximité d'un ouvrage électrique

Prérequis : aucun

Lieu : 24 / 26 Boulevard Gay Lussac 13014 Marseille

Effectif : 4 à 10 personnes

Modalités d'évaluation :

- Feuille d'émargement journalière
- Clôture de stage : fiche de satisfaction du stagiaire
- Attestation de stage
- Avis du formateur sur le stagiaire pour aider l'employeur à définir le contenu du titre d'habilitation
- Evaluation théorique et pratique afin de remettre à l'employeur un avis pour l'aider à définir le contenu du titre d'habilitation suivant la NFC 18-510-1.

1. Intégrer les notions élémentaires d'électricité :

- La mise en évidence des notions importantes telles que la tension et le courant au travers d'exemples concrets - - L'évaluation des risques : effets physiopathologiques du courant électrique
- Les exemples d'accidents (contact direct, indirect, court-circuit)
- Le classement des installations
- Les travaux non électriques en BT

2. Comment travailler en sécurité :

- La distance de sécurité
- L'autorisation de travaux
- La lecture de la signalisation
- Le principe de verrouillage et exemples de verrouillage
- Le matériel de sécurité électrique (outillages et équipements de protection individuels)
- Les outils électriques portatifs à main (choix de matériel)
- L'outillage non spécifique aux électriciens
- L'incendie dans les installations électriques

3. Respecter la conduite à tenir en cas d'incendie ou accident d'origine électrique :

- Les notions de premiers secours
- L'incendie sur un ouvrage électrique
- Les enceintes confinées
- L'application pratique

*Conditions d'accueil et d'accès des publics en situation de handicap (locaux, adaptation des moyens de la prestation, ...)
Veuillez contacter le Référent Handicap Mr VICHOT Loris 07 50 46 12 45*